

脚扣检测报告

报告编号	01-2020022501-211-2		试验地点		广州检测站				
检测方法 与 结论评定依据	试验：静负荷拉力试验								
	1、坠落防护 登杆脚扣 AQ 6109-2012								
	2、电力建设安全工作规程 第2部分： 电力线路 DL5009.2-2013								
主要检测设备	立式拉力机（AS1004）（AS1005）								
样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	静负荷拉力试验			试验结论	
					外观检测		试验时间 (S)		
					试验前	试验后			
1201801710	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801711	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801712	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801713	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801714	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801715	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801716	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801717	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801718	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801719	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801720	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801721	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801722	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801723	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801724	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801725	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801726	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801727	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801728	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801729	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801730	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格

脚扣检测报告

样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	静负荷拉力试验					试验结论
					外观检测		试验标准 值（N）	试验时间 （S）	试验结果	
					试验前	试验后				
1201801731	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801732	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801733	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801734	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801735	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801736	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801737	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801738	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801739	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801740	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801741	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801742	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801743	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801744	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801745	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801746	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801747	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801748	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801749	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801750	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801751	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801752	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801753	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801754	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801755	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801756	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格

样品编号	客户自编号	生产厂家	生产日期	产品型号	静负荷拉力试验					试验结论
					外观检测		试验标准 值（N）	试验时间 （S）	试验结果	
					试验前	试验后				
1201801757	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801758	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
1201801759	/	江西华威电力机具	2018-12-1	JK-T-400	完好	完好	1176	300	试验后活动钩在扣体内滑动灵活、无卡阻、无变形	合格
备注	在试验周期内若外观检查到防滑胶衬磨平、绑带脱落及配件遗失等现象，禁止使用。									
试验日期				下次试验日期		2021-02-24				

以下空白